

На основании распоряжения администрации Кондинского района от 07.09.2016 № 544-р «О создании комиссии», комиссия в составе:

Грубцов Сергей Анатольевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, председатель комиссии;

Боганова Юлия Валерьевна – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Мазеин Константин Анатольевич – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района;

Астраханский Денис Николаевич – ведущий инженер по надзору за строительством производственного отдела муниципального учреждения Управление капитального строительства Кондинского района;

Представитель администрации сельского поселения Леуши (главный специалист отдела ЖКХ Морозов Геннадий Михайлович);

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» (начальник ПТО Половинкин Петр Викторович).

произвели осмотр следующего имущества: котельная и прилегающие теплосети, по адресу: Советская, ул., 60, с.Леуши, Кондинского района.









В результате осмотра установлено следующее:

находящиеся котельной находятся в неработоспособном состоянии, не соответствуют всем требованиям безопасности. Котельная КВ-300 находится в аварийном состоянии, в котельной отсутствуют средства пожаротушения, отсутствуют средства пожаротушения, имеются нарушения в работе теплосетей в котельной. Давление в котельной 160 в неработоспособном состоянии, в котельной отсутствуют средства пожаротушения.

Заключение комиссии: *осуществить ремонт сетей теплоснабжения 151 м сетей АО «ИКС». Провести закрытие котельной. Курсы безопасности, прекратить работу котельной КВ-300, сетей теплоснабжения и находящихся котельной 37 кв. м, а также списание насоса КВ5/50-160.*

Примечание: фотографии на 18-ти листах.

Подписи:

Председатель комиссии:  С.А. Грубцов
Члены комиссии:  Ю.В. Боганова
 К.А. Мазеин
 Д.Н. Астраханский
 Г.М. Морозов
 П.В. Половинкин
 Г.М. Морозов (главный специалист отдела ЖКХ)
 П.В. Половинкин (начальник ПТО)