



**Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

ПРИКАЗ

Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны для водозабора
ЛПДС «Шаим», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения
объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим» и
установлении границ и режимов зон санитарной охраны

г. Ханты-Мансийск
«29» 05 2017 г.

№ 614 - п

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь подпунктами 6.6.7, 6.8.3 пункта 6 Положения о Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 157, Административным регламентом предоставления государственной услуги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденного приказом Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры от 06.06.2016 №33-нп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Урай и Кондинском районе от 07.10.2016 № 86.УЦ.01.000.Т.000011.10.16, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «Проект организации зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим».


2. Установить границы и режимы зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения



объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим» (приложения 1, 2).

3. Рекомендовать главе администрации Кондинского района учесть границы и режимы зон санитарной охраны, предусмотренные «Проектом организации зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим».

Исполняющий обязанности
директора Департамента



Е.П.Платонов

Приложение 1 к приказу
Депнедра и природных ресурсов Югры
от «28» 05 2017г. № 614 -п

Границы зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим»,
расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов
Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим»

Географические координаты водозабора:

С.Ш. 60° 08' 30" В.Д. 64° 42' 30"

1. Границу первого пояса зон санитарной охраны (далее – ЗСО)
установить сокращенной по существующему ограждению на расстоянии:
от скважины №24-555 до ограждения на север – 15 м (до скважины
№85-к), на восток – 28 м, на юг – 24 м, на запад – 36 м;
от скважины №85-к до ограждения на север – 36 м, на восток – 28
м, на юг – 15 м (до скважины №24-555), на запад – 36 м;
2. Границу второго пояса ЗСО установить совмещенной с границей
первого пояса.
3. Границу третьего пояса ЗСО установить радиусом 351 м от центра
водозабора.



Приложение 2 к приказу
Депнедра и природных ресурсов Югры
от «28» 05 2017г. № 614 -п

Режимы зоны санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим»

1. Мероприятия по первому поясу
зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаяющих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.



