



**Департамент недропользования и природных ресурсов  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

**ПРИКАЗ**

Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны для водозабора  
ЛПДС «Шайм», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры для хозяйствственно-питьевого водоснабжения  
объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шайм» и  
установлении границ и режимов зон санитарной охраны

г. Ханты-Мансийск  
29 05 2017 г.

№ 614 - п

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь подпунктами 6.6.7, 6.8.3 пункта 6 Положения о Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 157, Административным регламентом предоставления государственной услуги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйствственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения, утвержденного приказом Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры от 06.06.2016 №33-нп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Урай и Кондинском районе от 07.10.2016 № 86.УЦ.01.000.Т.000011.10.16, приказываю:

1. Утвердить «Проект организации зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шайм», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйствственно-питьевого водоснабжения объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шайм».

2. Установить границы и режимы зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шайм», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйствственно-питьевого водоснабжения



объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим» (приложения 1, 2).

3. Рекомендовать главе администрации Кондинского района учесть границы и режимы зон санитарной охраны, предусмотренные «Проектом организации зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим».

Исполняющий обязанности  
директора Департамента

Е.П.Платонов



Приложение 1 к приказу  
Депнедра и природных ресурсов Югры  
от «18» 05 2017г. № 614-п

Границы зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим»

Географические координаты водозабора:

С.Ш. 60° 08' 30" В.Д. 64° 42' 30"

1. Границу первого пояса зон санитарной охраны (далее – ЗСО) установить сокращенной по существующему ограждению на расстоянии:  
от скважины №24-555 до ограждения на север – 15 м (до скважины №85-к), на восток – 28 м, на юг – 24 м, на запад – 36 м;  
от скважины №85-к до ограждения на север – 36 м, на восток – 28 м, на юг – 15 м (до скважины №24-555), на запад – 36 м;
2. Границу второго пояса ЗСО установить совмещенной с границей первого пояса.
3. Границу третьего пояса ЗСО установить радиусом 351 м от центра водозабора.



Приложение 2 к приказу  
Депнедра и природных ресурсов Югры  
от «28» 05 2017г. № 614 -п

**Режимы зоны санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шаим»,  
расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов  
Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шаим»**

**1. Мероприятия по первому поясу  
зоны санитарной охраны**

**1.1.** Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

**1.2.** Не допускаются посадка высокостволовых деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

**1.3.** Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

**1.4.** Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

**1.5.** Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.



## 2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории первой, второй, третьей зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются и иные мероприятия, предусмотренные «Проектом организации зон санитарной охраны для водозабора ЛПДС «Шайм», расположенного в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Урайского УМН филиала АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Шайм» и СанПиН 2.1.4.1110-02.

